


Legende

 Auffangwanne V4A-Stahl, mind. 2mm

Kapitel-Nr.	Betriebsbereich/ Gebäude/Bauwerk	Anlage	gehandelte Stoffe	WGK	Menge (m3)
E-2.4.1	SG / Aufbereitung P1	3 Vorratsbehälter	Glycolsäure	1	3 x 12,5 = 37,5
E-2.4.1	SG / Aufbereitung P1	3 Vorratsbehälter	Fettsäure KPK 1218	1	3 x 12,5 = 37,5
E-2.4.1	SG / Aufbereitung P1	Pumpenanlage/ Auffangwanne (WHG-Fläche) unter Tanks und Pumpen	Glycolsäure, Fettsäure	1	12,5 Auffangvol
E-2.4.1	SG / Aufbereitung P1	Betankungsplatz (außen)	Glycolsäure, Fettsäure	1	0,10

± 0.00 ± 71.50 m ü. NN

01	Unterlagennummer geändert	19.12.2014	Rg
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Name



Bauvorhaben	Hartsalzwerk Siegfried-Giesen	Planungsstand	Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren
Projektsteuerung	 K+S KALI GmbH Projektgruppe SG	Projektgruppe SG Kardinal-Bertram-Straße 1 31134 Hildesheim Tel.: 05121/10299-0 Fax: 05121/10299-29	Datum/Unterschrift
Bauherr	 K+S Aktiengesellschaft Kassel	Beauftragt: Projektgruppe SG Kardinal-Bertram-Straße 1 31134 Hildesheim Tel.: 05121/10299-0 Fax: 05121/10299-29	Datum/Unterschrift
Planung	 ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH	Nordstraße 23 38106 Braunschweig Tel.: 0531 / 3901-0 Fax: 0531 / 3901-110	Datum/Unterschrift
Plandarstellung	VAWS-Anlage P1	Unterlage E-2.4.2 Blatt-Nr. XXXXXX	

	Datum	Name	Unterschrift
gezeichnet	15.01.2014	Reckling	
geprüft	15.01.2014	Albert	
Maßstab	1:100	Zeichnungs-Nr.	SG-XX-XXX.00-2013-02-7080-01
Aufgestellt: Kassel, Datum K+S Aktiengesellschaft		Name, Funktion	