LEGENDE ELEKTROTECHNIK

Leitungen:

- 6 kV
- 20 kV
- 400 kV
- Bandbrücke/Trasse
- Erdkabel
- Betonkanal groß
- Betonkanal klein / Leerrohre

Präsenzmelder

- Fundamentenerder V4/7 Masche 20x20m gem. DIN 18014 im Gebäude
- Fahrradstation ausgestattet mit: FR Wannenleuchte 1x54W
- Bereich Gleis 1 Verteilung im Verladebauwerk
- Bereich Gleis 2 Verteilung im Lokschuppen

Symbole:

- CEE Kombination 400/230C 63/32/16 A CEE 2 x Schuko
- Toranlage mit 400V Anschluss Tor Steuerkabel
- Vereinzelung für Parkplätze 400V Anschluss, Steuerkabel
- Mastleuchte Koffer 70-150W LPH 7m einzelt Verlegung auf Gelände: je 25m
- Mastleuchte Koffer 70-150W LPH 7m doppelt Verlegung im Bahnbereich: je 35m Verlegung auf Gelände: je 25m
- Video/Sprechstelle Videoüberwachung, 400V Anschluss Steuerung zur Warte
- Erdungsanschluss mit Wassersperre für Hubschrauber + Tankplatz
- Bodenstahler 70W für Fahnenmast und Fahrkorbanleuchtung

(Schacht = 71.50 m ü. NN)

Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.



Bauvorhaben: Betriebsteil Siegfried-Giesen

Planungsstand: Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren

Projektsteuerung: K+S KALI GmbH, Projektgruppe SG
Projektgruppe SG, Kardinal-Bertram-Straße 1, 31134 Hildesheim, Tel.: 05121/10299-0 Fax: 05121/10299-29
Datum/Unterschrift

Bauherr: K+S Aktiengesellschaft Kassel
Beauftragt: Projektgruppe SG, Kardinal-Bertram-Straße 1, 31134 Hildesheim, Tel.: 05121/10299-0 Fax: 05121/10299-29
Datum/Unterschrift

Planung: ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH
Nordstraße 23, 38106 Braunschweig, Tel.: 0531 / 3901-0, Fax: 0531 / 3901-110
Datum/Unterschrift

Plandarstellung: Flächeninfrastruktur Versorgung
Unterlage
Blatt-Nr. --

	Datum	Name	Unterschrift
gezeichnet	23.05.2014	Lembke	
geprüft	23.05.2014	Voermanek	

Maßstab: 1:1000

Zeichnungs-Nr.: SG-XX-XXX-00-2013-02-4001-00

Aufgestellt: Kassel, Datum
K+S Aktiengesellschaft

Name, Funktion