



H+S

Harsum

H+S

Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Aktiengesellschaft
 Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers
 Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
 Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel
 (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.

avacon

Bemerkungen:
 MS 01.02

Maßstab: 1:500 Blatt 11 / 16

Auskunft / Fortführung
Ansprechpartner: Herr Linke
Druckdatum: 20.11.2013
Ort: Harsum - Giesen
Straße:
Sparte(n): MS