



Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Aktiengesellschaft Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung		Genue Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel (LWLCU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0.4 m befinden.	
	avacon		Auskunft / Fortführung
	Bemerkungen: MS 09.01		Ansprechpartner: Herr Linke
	Maßstab: 1:500	Blatt 5 / 16	Druckdatum: 20.11.2013
			Ort: Harsum - Giesen
			Straße:
			Sparte(n): MS
<small>Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung. © Geobasis-DE / LVerm LSA, 010112 © 2005 </small>			