



Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Aktiengesellschaft
 Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers
 Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschächung zu ermitteln
 Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel
 (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0.4 m befinden.



avacon

Bemerkungen:

Gas 09.03

Maßstab: 1:500

Blatt 4 / 12

Auskunft / Fortführung

Ansprechpartner: Herr Linke

Druckdatum: 20.11.2013

Ort: Giesen - Harsum

Straße:

Spar(e)n: Gas