



Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Aktiengesellschaft
 Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers
 Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
 Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel
 (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0.4 m befinden.

	avacon		Auskunft / Fortführung
	Bemerkungen: MS 09.06		Ansprechpartner: Herr Linke
	Maßstab: 1:500	Blatt 4 / 16	Druckdatum: 20.11.2013
			Ort: Harsum - Giesen
		Straße:	Sparte(n): MS

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung. © Geobasis-DE / LVerm LSA, 010112 © 2016 GLT LGLN